

AB UYGUNLUK BEYANI

EC DECLARATION OF CONFORMITY

NİMETOĞLU TAAHHÜT ENERJİ YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.

KARABAĞLAR MAH. 5760/7 SK. NO:9/A KARABAĞLAR
İZMİR - TÜRKİYE

Ürünün Tanımı <i>Description of the Product</i>	: ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ PANOLARI <i>LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES</i>		
Ürünün Markası <i>Trade Mark</i>	: NİMETOĞLU		
Uygulanan AT Direktifi <i>Applicable EC Directives</i>	: ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ (2014/35/EU) <i>LOW-VOLTAGE DIRECTIVE (2014/35/EU)</i>		
Uygulanan Standartlar <i>Applicable Standards</i>	: TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022 + AC 2024, TS EN IEC 61439-2:2021		
Rapor Numarası ve Tarihi <i>Number and Date of the Report</i>	: 24-2106-R1-N1-1 / 31.01.2025 (LVT TEST LTD. ŞTİ.)		
Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	: Çalışma Gerilimi Un: 400V, Yalıtım Gerilimi Ui: 1000V, Darbe Dayanım Gerilimi Uimp: 12 kV, Beyan Akımı In: 4000A, Kısa Devre Dayanım Akımı Icw: 60 kA, Kısa Devre Tepe Dayanım Akımı: 132 kA, Koruma Derecesi: IP40, IK10, Form4B Operating Voltage Un: 400V, Insulation Voltage Ui:1000V, İmpulse Withstand Voltage: 12 kV, Nominal Current In: 4000A, Short-Time Withstand Current: 60 kA, Peak Withstand Current: 132 kA, Degree of Protection: IP40, IK10, Form4B		
Yayın Tarihi <i>Issue Date</i>	: 26.03.2025	Geçerlilik Tarihi <i>Validity Date</i>	: 25.05.2026

A BELGELENDİRME
1202/2 SOK. NO:31 K:4/410
YENİŞEHİR - İZMİR
Tel: 0 232 435 40 36
www.abelgelendirme.com

CE

